



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области
620014 ул. Шейнкмана, 84, г. Екатеринбург,
Тел. 346-12-60, 346-12-70 факс: 8 (343) 346-12-5
gu@mchs96.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР
623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Революции, 17
телефон (34355) 6-37-51

г. Ирбит

"23" марта 2021
10-00

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 13

По адресу: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, 32-А

На основании: распоряжения (приказа) № 13 от "17" февраля 2021 года главного государственного инспектора г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору Попова Андрея Сергеевича

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Ирбит "Детский сад пристражителя и оздоровления № 7" (МБДОУ "Детский сад № 7")

Дата и время проведения проверки:

«25» февраля 2021 с 10-00 до 12-00 Продолжительность 2 часа.

«16» марта 2021 с 10-00 до 12-00 Продолжительность 2 часа.

«23» марта 2021 с 09-00 до 10-00 Продолжительность 1 час.

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня, 5 часов.

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 7" Ловкова Ольга Георгиевна 18.02.2021г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившие проверку:

Вохминцев Сергей Павлович, заместитель главного государственного инспектора г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 7" Ловкова Ольга Георгиевна

В ходе проведения проверки, выявлены нарушения требований пожарной безопасности, предусмотренные Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ), ППР в РФ «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479), а именно:

-В здании детского сада отсутствует аварийное освещение (ч.4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.2 параграфа 5 СНиП II-В.6 «Искусственное освещение»);

- Наружные пожарные лестницы содержатся в неисправном состоянии (п.17 постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Проверочный лист от 23.03.2021г.; Предписание об устранении нарушений № 13/1/1 от 23.03.2021 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

заместитель главного государственного инспектора
г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района
по пожарному надзору
Вохминцев Сергей Павлович



С Актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями получил(-а):

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 7"
Ловкова Ольга Георгиевна

" 23 " марта 2021

(подпись)

Отметка об отказе в ознакомления с актом проверки:

(подпись, уполномоченного должностного лица проводившего проверку)