



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области  
620014 ул. Шейнкмана, 84, г. Екатеринбург,  
Тел. 346-12-60, 346-12-70 факс: 8 (343) 346-12-5  
gu@mchs96.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР  
623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Революции, 17  
телефон (34355) 6-37-51

### Предписание N 13/1/1

по устранению обязательных нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению**

**муниципального образования город Ирбит "Детский сад присмотра и оздоровления № 7"**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

г. Ирбит

«23» марта 2021 г.

**во исполнение распоряжения** главного государственного инспектора г. Ирбита и Ирбитского района по пожарному надзору № 13 от 17.02.2021 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

**в период с 10-00 до 12-00 часов «25» февраля 2021 с 10-00 до 12-00 часов, «16» марта 2021 с 09-00 до 10-00 часов, «23» марта 2021 г.**

**проведена проверка** – Вохминцевым Сергеем Павловичем, заместителем главного государственного инспектора г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору

зданий и помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Ирбит "Детский сад присмотра и оздоровления № 7" (МБДОУ "Детский сад № 7")

**расположенного(ых) по адресу:** , Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, 32-А

**совместно с:** Заведующим МБДОУ "Детский сад № 7" Ловковой Ольгой Георгиевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1	-В здании детского сада отсутствует аварийное освещение	ч.4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.2 параграфа 5 СНиП П-В.6 «Искусственное освещение»	01.07.2021	
2	Наружные пожарные лестницы содержатся в	п.17 постановление	01.07.2021	



неисправном состоянии (п.17 постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479		
--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

заместитель главного государственного инспектора  
г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района  
по пожарному надзору  
Вохминцев Сергей Павлович

"23" марта 2021 г.



*(Handwritten signature)*

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 7"  
Ловкова Ольга Георгиевна

"23" марта 2021 г.



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по СО (343) 262-99-99  
телефон доверия МЧС России (495)499-99-99